

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”
(pasūtītāja nosaukums)

Reģ. Nr.:

9	0	0	0	2	1	2	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iepirkums " Eksperimentālo mašīnu zāles renovācija- rekonstrukcija"
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

ID Nr. LU PMI 2014/8- ERAF-2.1.1.3.1

Jautājumu un atbilžu
sēdes
PROTOKOLS Nr.1-J

Datums:

24.09.2014.

Vieta (adrese): LU aģent. „LU Polimēru mehānikas institūts”, Aizkraukles ielā 23, Rīga, 314.kab.

Darba kārtība: Jautājuma izskatīšana un atbildes sniegšana

Pretendenta Jautājums: Iepirkuma pievienotajā projekta lapā AR 02 ir noteikts, ka sienas S-02 stiklojums ir 2K4, bet lapā AR05 ir noteikts, ka rūdīts stikls 6mm. No kā jāveido stiklojums starpsienai S-02?

Komisijas locekļu atbilde: Paredzēt, kā noteikts projekta lapā AR-02, tas ir sienas S-02 ir stikla pakete 2K4.